USV Problem apcupsd startet das GUI und es kommt eine Fehlermeldung.

Es ist ein bekanntes Problem wenn man gapcmon startet (GUI für den USV-Monitor)
und es kommt die Fehlermeldung **"Network thread is busy"**

Zudem wird im oberen Teil des Fensters **unknown@localhost** angezeigt !

Dies liegt an einer falschen Einstellung im GUI-Monitor Tool standardmässig
wird immer localhost angenommen.

Folgendes Scenario:

Zwei Rechner an einer USV:

Der erste Rechner ist an die USV per Datenkabel angeschlossen um

diese zu überwachen.

Der zweite Rechner fragt den erstenRechner über das Netzwerk ab, ob die USV online ist und welchen Status Sie hat.

Im Fehlerfall (Stromausfall) bekommt der zweite Rechner die Meldung ebenfalls herunterzufahren.




Abb. 1 Die Fehlermeldung




Abb. 1 Der gestartete USV Monitor

Abb. 2 Hier muss in die Einstellungen "preferences" geklickt werden




Abb. 3 dies ist die Standard Einstellung für den Gapcmon

Abb. 4 Dort kann die Einstellung "localhost" und ändert diesen in die entsprechende